

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за **Февраль 2024**

Наименование потребителя: **УК "ДОМ Екатеринбург"**

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн			
23.01.24	73.37	4.24	286.69	57.82	3.79	290.74	-4.06	4.25	24
24.01.24	71.73	4.34	288.32	56.95	3.90	292.38	-4.06	4.05	24
25.01.24	72.51	4.11	285.24	57.27	3.68	289.27	-4.02	4.14	24
26.01.24	73.62	4.26	286.64	58.02	3.82	290.74	-4.09	4.26	24
27.01.24	71.70	4.23	288.04	56.93	3.78	292.12	-4.09	4.05	24
28.01.24	70.15	4.23	288.15	55.95	3.78	292.17	-4.02	3.89	24
29.01.24	69.76	4.30	287.49	55.68	3.86	291.49	-4.00	3.85	24
30.01.24	69.23	4.46	287.68	55.41	4.01	291.66	-3.98	3.78	24
31.01.24	65.35	4.36	286.17	52.89	3.92	290.05	-3.88	3.38	24
01.02.24	64.96	4.23	285.18	52.49	3.80	289.03	-3.85	3.38	24
02.02.24	67.83	4.34	286.90	54.50	3.90	290.86	-3.96	3.63	24
03.02.24	69.64	4.51	287.38	55.63	4.07	291.39	-4.01	3.83	24
04.02.24	68.91	4.50	289.09	55.28	4.05	293.11	-4.02	3.74	24
05.02.24	65.70	4.71	288.03	53.02	4.26	291.95	-3.92	3.46	24
06.02.24	64.92	4.93	300.09	52.95	4.44	304.19	-4.10	3.40	24
07.02.24	64.93	4.73	298.31	53.03	4.25	302.37	-4.06	3.36	24
08.02.24	67.28	4.37	287.05	54.22	3.93	291.03	-3.98	3.56	24
09.02.24	72.44	4.25	285.64	57.50	3.81	289.67	-4.03	4.06	24
10.02.24	77.04	4.27	284.00	60.13	3.84	288.17	-4.17	4.58	24
11.02.24	79.22	4.09	286.17	61.55	3.64	290.50	-4.33	4.82	24
12.02.24	76.62	4.27	286.86	59.84	3.83	291.12	-4.26	4.59	24
13.02.24	76.91	4.08	285.92	60.07	3.63	290.13	-4.21	4.59	24
14.02.24	83.23	4.33	284.64	63.92	3.88	289.03	-4.39	5.25	24
15.02.24	86.63	4.36	287.03	66.10	3.91	291.52	-4.49	5.63	24
16.02.24	85.80	4.34	287.25	65.62	3.88	291.66	-4.41	5.54	24
17.02.24	80.84	4.31	287.63	62.42	3.85	291.95	-4.33	5.06	24
18.02.24	74.84	4.29	286.81	58.59	3.84	290.93	-4.13	4.44	24
19.02.24	70.48	4.27	287.62	55.82	3.82	291.71	-4.09	4.01	24
20.02.24	71.96	4.32	286.48	56.67	3.88	290.56	-4.08	4.17	24
21.02.24	75.16	4.29	284.33	58.58	3.86	288.50	-4.17	4.50	24
22.02.24	75.37	4.23	285.34	58.83	3.79	289.52	-4.17	4.50	24
Итого:	72,84	4,34	8912,17	57,54	3,89	9039,52	-127,35	129,75	744

Qот= 129,75 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____

