

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за **Декабрь 2022****

Наименование потребителя: **УК "ДОМ Екатеринбург"**

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____


Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн			
23.11.22	74.29	4.29	292.69	58.34	3.81	296.77	-4.08	4.46	24
24.11.22	72.27	4.39	297.38	57.44	3.21	301.47	-4.09	4.21	24
25.11.22	77.10	4.21	294.76	60.37	1.27	298.93	-4.17	4.72	24
26.11.22	81.75	4.26	293.89	63.30	1.76	298.21	-4.32	5.19	24
27.11.22	83.06	4.41	295.36	64.28	0.46	299.73	-4.37	5.32	24
28.11.22	82.05	4.35	294.71	63.61	0.10	299.04	-4.34	5.21	24
29.11.22	78.63	4.33	295.93	61.44	0.51	300.19	-4.26	4.87	24
30.11.22	73.68	4.31	295.00	58.20	0.49	299.15	-4.15	4.37	24
01.12.22	75.89	4.18	294.67	59.60	0.17	298.89	-4.22	4.60	24
02.12.22	81.38	4.44	294.58	62.90	0.15	298.91	-4.34	5.22	24
03.12.22	82.01	4.39	295.59	63.41	0.14	299.99	-4.40	5.27	24
04.12.22	74.42	4.32	298.29	58.71	0.00	302.50	-4.21	4.49	24
05.12.22	70.16	4.34	295.86	55.84	0.00	299.92	-4.05	4.06	24
06.12.22	75.19	4.40	294.60	59.10	0.00	298.75	-4.14	4.54	24
07.12.22	76.89	4.26	295.14	60.16	0.63	299.34	-4.20	4.73	24
08.12.22	73.98	4.24	296.13	58.18	1.23	300.29	-4.17	4.48	24
09.12.22	72.91	4.20	296.93	57.61	3.71	301.06	-4.13	4.33	24
10.12.22	69.10	4.36	297.02	55.19	3.86	301.11	-4.09	3.93	24
11.12.22	66.22	4.33	297.75	53.37	3.83	301.76	-4.01	3.63	24
12.12.22	64.74	4.49	302.90	52.60	3.97	306.89	-3.99	3.49	24
13.12.22	65.98	4.32	294.04	53.12	3.84	298.00	-3.96	3.59	24
14.12.22	72.03	4.21	293.18	57.04	3.73	297.30	-4.12	4.19	24
15.12.22	73.44	4.24	295.43	58.14	3.75	299.60	-4.17	4.30	24
16.12.22	71.85	4.50	296.73	57.19	4.01	300.89	-4.16	4.14	24
17.12.22	65.30	4.53	298.78	52.93	4.04	302.83	-4.06	3.50	24
18.12.22	64.66	4.62	304.58	52.69	4.10	308.78	-4.20	3.45	24
19.12.22	64.83	4.63	310.51	53.27	4.08	314.77	-4.26	3.39	24
20.12.22	68.31	4.34	293.52	54.73	3.86	297.70	-4.18	3.78	24
21.12.22	75.48	4.32	294.28	59.49	3.84	298.65	-4.38	4.47	24
22.12.22	73.73	4.37	296.68	58.47	3.87	301.03	-4.35	4.30	24
Итого:	73,38	4,35	8896,89	58,02	2,28	9022,45	-125,57	130,24	720

Qот= 130,24 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Варкопуло.В.И.

Ответственный представитель ТСО _____



Принят
К ТЭКОН-17 №0493
29.12.2022
ЖУРАВЛЕВА Н.М.