

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за Март 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн			
23.02.23	72,40	4,30	297,42	57,82	0,00	301,80	-4,38	4,13	24
24.02.23	74,36	4,20	297,27	59,05	0,00	301,78	-4,51	4,33	24
25.02.23	70,90	4,36	298,23	56,80	0,00	302,62	-4,40	4,00	24
26.02.23	65,14	4,62	305,54	53,18	0,09	309,86	-4,32	3,47	24
27.02.23	62,67	4,87	316,69	51,97	1,92	321,15	-4,46	3,20	24
28.02.23	64,64	4,61	311,18	53,15	0,00	315,54	-4,36	3,40	24
01.03.23	64,77	4,46	301,02	53,07	0,00	305,27	-4,25	3,35	24
02.03.23	66,88	4,36	298,68	54,34	0,00	303,01	-4,33	3,56	24
03.03.23	71,90	4,22	297,96	57,57	0,00	302,41	-4,45	4,06	24
04.03.23	67,05	4,36	300,08	54,50	0,00	304,38	-4,30	3,58	24
05.03.23	64,24	4,77	309,74	53,01	0,00	314,09	-4,35	3,30	24
06.03.23	64,86	4,88	316,36	53,67	0,00	320,82	-4,45	3,35	24
07.03.23	64,77	4,59	304,87	53,31	0,00	309,16	-4,29	3,32	24
08.03.23	64,76	4,59	306,85	53,30	0,00	311,12	-4,27	3,34	24
09.03.23	64,17	4,89	314,09	53,18	0,00	318,48	-4,40	3,27	24
10.03.23	63,56	5,09	322,71	53,16	0,42	327,26	-4,55	3,17	24
11.03.23	62,74	4,96	321,67	52,56	0,84	326,24	-4,57	3,09	24
12.03.23	64,84	4,86	315,12	53,77	0,02	319,58	-4,46	3,30	24
13.03.23	62,20	5,12	319,01	52,21	0,04	323,46	-4,45	3,01	24
14.03.23	63,90	5,09	321,46	53,29	0,00	325,97	-4,51	3,23	24
15.03.23	63,92	4,91	316,22	53,25	0,00	320,66	-4,44	3,19	24
16.03.23	63,39	5,12	322,62	53,00	0,03	327,18	-4,56	3,17	24
17.03.23	63,53	5,09	322,93	53,32	0,19	327,50	-4,57	3,11	24
18.03.23	63,00	5,13	319,32	52,84	0,10	323,85	-4,53	3,06	24
19.03.23	64,85	4,53	307,92	53,75	0,00	312,26	-4,34	3,24	24
20.03.23	64,73	4,64	311,44	53,79	0,00	315,84	-4,40	3,22	24
21.03.23	63,38	5,11	321,51	53,27	0,30	326,03	-4,52	3,07	24
22.03.23	62,83	5,07	319,81	52,98	0,03	324,32	-4,51	2,97	24
Итого:	65,37	4,74	8717,69	53,90	0,14	8841,64	-123,95	94,49	672

Qот= 94,49 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____

Ответственный представитель ТСО _____

