

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
 Декабрь 2020

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 135
 ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учёта: отоп. = 0,446 Ткал/ч.

Субабоненты

Характеристика систем: 4-х трубная


Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		P2 (кг/см ²)	t2 (C) cp/сyt	G1 тн	P1 (кг/см ²)	t1 (C) cp/сyt	G2 тн	Qот		
	Тепло	Ткал	невозврат	Ткал							Г1-Г2 тонн	час	
20.11.20	72,12	8,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
21.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
22.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
23.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
24.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
25.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
26.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
27.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
28.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
29.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
30.11.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
01.12.20	72,12	4,55	299,59	57,23	4,51	57,23	299,59	72,12	4,20	304,29	-4,70	4,20	
02.12.20	73,41	4,00	298,70	57,95	4,52	57,95	298,70	73,41	4,32	303,93	-5,23	4,32	
03.12.20	73,14	4,34	299,45	57,85	4,54	57,85	299,45	73,14	4,31	304,12	-4,67	4,31	
04.12.20	69,82	5,30	300,62	55,88	4,47	4,47	304,81	-4,19	3,96	304,81	-4,19	3,96	
05.12.20	65,43	6,15	298,78	52,91	4,66	4,66	302,84	-4,06	3,54	302,84	-4,06	3,54	
06.12.20	67,10	6,68	302,40	54,04	4,84	4,84	306,62	-4,22	3,73	306,62	-4,22	3,73	
07.12.20	66,70	7,17	301,57	53,71	4,69	4,69	305,68	-4,11	3,71	305,68	-4,11	3,71	
08.12.20	65,05	7,19	299,57	52,48	4,98	4,98	303,65	-4,08	3,56	303,65	-4,08	3,56	
09.12.20	65,17	7,29	297,42	52,46	4,77	4,77	301,47	-4,05	3,58	301,47	-4,05	3,58	
10.12.20	68,44	7,15	298,44	54,56	4,72	4,72	302,48	-4,04	3,94	302,48	-4,04	3,94	
11.12.20	69,61	7,34	298,55	55,38	4,57	4,57	302,45	-3,90	4,05	302,45	-3,90	4,05	
12.12.20	69,30	7,39	298,06	55,28	4,33	4,33	302,00	-3,94	3,98	302,00	-3,94	3,98	
13.12.20	69,60	7,52	298,90	55,48	4,60	4,60	302,73	-3,83	4,02	302,73	-3,83	4,02	
14.12.20	69,02	7,58	297,33	55,11	4,44	4,44	301,15	-3,82	3,94	301,15	-3,82	3,94	
15.12.20	66,49	7,65	296,67	53,49	4,50	4,50	300,40	-3,73	3,67	300,40	-3,73	3,67	
16.12.20	64,16	7,65	297,30	52,07	4,64	4,64	300,92	-3,62	3,42	300,92	-3,62	3,42	
17.12.20	64,30	8,10	300,86	52,32	4,80	4,80	304,23	-3,37	3,44	304,23	-3,37	3,44	
Итого:													

Qот = 111,53 Ткал

Ремонтные работы с 20.11.2020 по 01.12.2020

Ответственный потребитель Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО



ПРИНЯТО
 К РАССМОТРЕНИЮ
 18.12.2020
 Н.Н. ОСТАПЕНКО