

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за **Май 2020**

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн			
20.04.20	59,06	5,71	284,99	50,61	5,37	290,32	-5,32	2,17	24
21.04.20	57,98	5,68	286,67	49,77	5,35	292,02	-5,36	2,11	24
22.04.20	58,05	5,47	292,25	49,94	5,15	297,71	-5,46	2,12	24
23.04.20	56,75	5,31	286,67	48,69	5,01	292,02	-5,36	2,08	24
24.04.20	55,68	5,31	289,25	47,69	5,01	294,65	-5,40	2,08	24
25.04.20	57,35	5,65	290,61	49,07	5,32	296,04	-5,43	2,17	24
26.04.20	59,25	5,73	289,87	50,93	5,40	295,28	-5,42	2,16	24
27.04.20	57,75	5,58	291,42	49,89	5,25	296,87	-5,45	2,04	24
28.04.20	59,50	5,78	291,69	51,26	5,44	297,14	-5,45	2,15	24
29.04.20	60,47	5,71	292,84	51,82	5,37	298,31	-5,47	2,28	24
30.04.20	60,03	5,86	292,08	51,53	5,53	297,54	-5,46	2,23	24
01.05.20	59,75	5,72	292,97	51,16	5,38	298,44	-5,47	2,26	24
02.05.20	60,04	5,79	288,67	51,42	5,45	294,06	-5,39	2,24	24
03.05.20	59,52	5,70	290,68	50,89	5,36	296,11	-5,43	2,26	24
04.05.20	59,79	5,62	289,31	51,34	5,29	294,71	-5,41	2,19	24
05.05.20	60,66	5,69	289,10	52,38	5,35	294,50	-5,40	2,14	24
06.05.20	52,76	3,34	288,83	47,24	3,13	294,23	-5,40	1,37	24
07.05.20	36,54	0,41	0,00	31,38	0,38	0,00	0,00	0,00	24
08.05.20	25,96	0,41	0,00	24,96	0,38	0,00	0,00	0,00	24
09.05.20	25,40	0,41	0,00	24,43	0,38	0,00	0,00	0,00	24
10.05.20	24,85	0,41	0,00	23,89	0,38	0,00	0,00	0,00	24
11.05.20	24,29	0,41	0,00	23,36	0,38	0,00	0,00	0,00	24
12.05.20	23,74	0,41	0,00	22,82	0,38	0,00	0,00	0,00	24
13.05.20	23,18	0,41	0,00	22,29	0,38	0,00	0,00	0,00	24
14.05.20	22,63	0,41	0,00	21,76	0,38	0,00	0,00	0,00	24
15.05.20	22,07	0,41	0,00	21,22	0,38	0,00	0,00	0,00	24
16.05.20	21,51	0,41	0,00	20,69	0,38	0,00	0,00	0,00	24
17.05.20	20,96	0,41	0,00	20,15	0,38	0,00	0,00	0,00	24
18.05.20	20,40	0,41	0,00	19,62	0,38	0,00	0,00	0,00	24
19.05.20	19,85	0,41	0,00	19,08	0,38	0,00	0,00	0,00	24
Итого:	43,53	3,30	4927,89	38,38	3,10	5019,97	-92,07	36,05	720

Qот= **36,05** Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
22.05.2020
Н. Н. ОСТАПЕНКО