

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за Май 2021

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн			
22.04.21	57,89	4,60	302,73	49,14	3,93	307,03			
23.04.21	54,85	4,60	293,71	46,72	4,11	297,82	-4,29	2,47	24
24.04.21	56,22	4,60	297,29	47,83	4,01	301,44	-4,11	2,23	24
25.04.21	54,87	4,60	294,34	46,80	4,01	298,45	-4,15	2,33	24
26.04.21	56,00	4,60	296,37	47,62	3,94	300,52	-4,11	2,21	24
27.04.21	55,08	4,60	295,02	46,94	3,97	299,16	-4,15	2,32	24
28.04.21	56,16	4,60	299,23	47,84	4,05	303,42	-4,14	2,24	24
29.04.21	54,89	4,60	298,56	46,76	4,05	302,74	-4,19	2,33	24
30.04.21	54,47	4,60	297,85	46,34	3,98	302,96	-4,18	2,27	24
01.05.21	55,04	4,60	298,74	46,85	4,00	301,98	-4,13	2,26	24
02.05.21	58,57	4,60	307,74	49,71	4,02	302,96	-4,22	2,27	24
03.05.21	58,83	4,60	308,72	49,97	4,02	312,17	-4,42	2,53	24
04.05.21	53,44	4,60	294,20	46,31	3,96	313,12	-4,40	2,54	24
05.05.21	39,79	4,60	121,12	35,24	3,68	298,22	-4,01	1,97	24
Итого:	54,72	4,60	4005,65	46,72	3,84	4061,77	-56,12	30,82	336

Qот= 30,82 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
25.05.2021
К РАССМОТРЕНИЮ
ГАНОВИЦКИЙ В А