

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за октябрь 2019

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн				
26.09.19	73,38	5,25	186,32	53,43	5,14	188,08	-1,76	1,49	0,09	24
27.09.19	72,86	4,96	183,35	52,84	4,86	184,76	-1,41	1,38	0,10	24
28.09.19	73,23	4,79	204,04	54,46	4,62	206,26	-2,22	1,58	0,10	24
29.09.19	73,38	4,84	202,64	54,33	4,67	204,82	-2,18	1,60	0,10	24
30.09.19	73,38	5,11	199,90	54,26	4,95	202,11	-2,21	1,46	0,10	24
01.10.19	73,42	4,96	201,27	54,61	4,79	203,49	-2,22	1,58	0,10	24
02.10.19	72,83	4,35	185,97	53,67	4,23	187,60	-1,63	1,42	0,11	24
03.10.19	73,46	4,74	199,99	55,03	4,58	202,06	-2,07	1,50	0,11	24
04.10.19	73,47	4,70	202,33	55,43	4,53	204,54	-2,21	1,44	0,11	24
05.10.19	73,54	5,14	203,49	55,85	4,97	205,83	-2,34	1,45	0,12	24
06.10.19	73,27	4,99	204,75	55,85	4,81	207,24	-2,49	1,69	0,12	24
07.10.19	73,63	4,94	206,24	56,17	4,75	210,85	-4,61	1,42	0,12	24
08.10.19	73,31	4,63	199,86	55,62	4,45	206,15	-6,29	1,44	0,12	24
09.10.19	73,57	4,39	192,53	54,98	4,24	195,48	-2,95	1,52	0,11	24
10.10.19	73,16	4,85	195,57	54,81	4,69	200,04	-4,47	1,43	0,11	24
11.10.19	73,42	4,89	192,09	54,48	4,73	195,55	-3,46	1,48	0,10	24
12.10.19	73,34	5,07	199,66	55,23	4,90	204,26	-4,60	1,51	0,09	24
13.10.19	73,50	4,73	200,14	55,62	4,57	204,11	-3,97	1,51	0,11	24
14.10.19	73,37	4,94	203,04	55,71	4,79	208,28	-5,24	1,37	0,11	24
15.10.19	73,56	5,11	199,34	55,23	4,96	203,15	-3,81	1,35	0,11	24
16.10.19	73,23	3,02	196,06	54,56	4,85	199,72	-3,66	1,44	0,11	24
17.10.19	73,43	0,02	194,40	54,34	4,56	197,61	-3,21	1,45	0,11	24
18.10.19	73,18	0,01	194,17	54,21	4,54	197,19	-3,02	1,36	0,11	24
19.10.19	77,44	0,02	196,32	56,20	4,63	197,53	-1,21	1,62	0,11	24
20.10.19	78,06	0,03	199,20	56,52	4,61	200,28	-1,08	1,74	0,10	24
21.10.19	73,89	0,03	196,27	54,36	4,74	199,19	-2,92	1,46	0,11	24
22.10.19	73,28	0,01	200,22	54,52	4,76	204,04	-3,82	1,36	0,11	24
23.10.19	75,08	0,02	198,56	55,13	4,70	201,17	-2,61	1,52	0,11	24
Итого:	73,74	3,59	5537,72	54,91	4,70	5621,39	-83,67	41,57	3,01	672

Qот= 41,57 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= -83,67 тн

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

ТАНОВИЦКИЙ В. А.

24.10.19

СВЕРДЛОВСКИЙ ОЦНОК