

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.10.2018 по 31.10.2018**

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 135  
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн				
01.10.2018	72.63	5.11	170.34	50.84	5.02	170.64	-0.30	3.71	-0.02	24
02.10.2018	71.79	5.29	168.60	50.26	5.21	168.90	-0.30	3.63	-0.02	24
03.10.2018	62.38	5.08	195.50	46.90	4.93	195.85	-0.35	3.03	-0.02	24
04.10.2018	47.21	5.09	216.25	39.31	4.90	216.64	-0.39	1.71	-0.02	24
05.10.2018	44.00	4.73	210.15	36.96	4.56	210.53	-0.38	1.48	-0.01	24
06.10.2018	43.95	4.65	210.60	36.60	4.49	210.98	-0.38	1.55	-0.01	24
07.10.2018	43.93	4.69	211.33	36.32	4.54	211.71	-0.38	1.61	-0.01	24
08.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
09.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
10.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
11.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
12.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
13.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
14.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
15.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
16.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
17.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
18.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
19.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
20.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
21.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
22.10.2018	43.96	4.69	210.70	36.63	4.53	211.07	-0.38	1.55	-0.01	24
23.10.2018	51.07	4.89	181.92	39.55	4.79	182.25	-0.33	2.10	-0.01	24
24.10.2018	45.42	4.73	173.10	36.27	4.65	173.41	-0.31	1.58	-0.01	24
25.10.2018	46.82	4.77	188.57	37.48	4.66	188.91	-0.34	1.76	-0.01	24
26.10.2018	50.04	4.89	184.37	38.99	4.77	184.70	-0.33	2.04	-0.01	24
27.10.2018	50.04	4.89	184.37	38.99	4.77	184.70	-0.33	2.04	-0.01	24
28.10.2018	50.04	4.89	184.37	38.99	4.77	184.70	-0.33	2.04	-0.01	24
29.10.2018	50.04	4.89	184.37	38.99	4.77	184.70	-0.33	2.04	-0.01	24
30.10.2018	50.04	4.89	184.37	38.99	4.77	184.70	-0.33	2.04	-0.01	24
31.10.2018	50.04	4.89	184.37	38.99	4.77	184.70	-0.33	2.04	-0.01	24
<b>Итого:</b>	<b>48,03</b>	<b>4,80</b>	<b>6193,05</b>	<b>38,51</b>	<b>4,66</b>	<b>6204,12</b>	<b>-11,07</b>	<b>57,55</b>	<b>-0,42</b>	<b>744</b>

Ремонтно-восстановительные работы с 08.10.2018 по 22.10.2018

Qот= 57,55 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0,00 тн

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



**ПРИНЯТО**  
К РАССМОТРЕНИЮ  
ПРОСВИРОВА А.В.  
01.11.2018