

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.11.2017 по 30.11.2017

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн				
01.11.2017	61,84	5,10	244,57	48,21	4,50	244,83				
02.11.2017	62,19	5,07	302,61	50,88	4,38	302,82	-0,26	3,17	-0,01	24
03.11.2017	60,27	5,11	297,13	49,35	4,64	297,38	-0,21	3,42	-0,01	24
04.11.2017	59,17	4,94	292,69	48,40	4,49	292,58	-0,25	3,24	-0,01	24
05.11.2017	60,16	4,96	295,77	49,10	4,49	295,98	0,11	3,16	0,00	24
06.11.2017	59,24	4,91	294,78	48,28	4,44	295,03	-0,21	3,27	-0,01	24
07.11.2017	61,13	5,00	300,55	49,81	4,51	300,73	-0,25	3,24	-0,01	24
08.11.2017	60,80	4,88	299,16	49,49	4,40	299,37	-0,18	3,40	-0,01	24
09.11.2017	59,81	4,86	310,61	49,25	4,40	299,37	-0,21	3,38	-0,01	24
10.11.2017	59,64	4,84	314,99	49,26	4,28	310,79	-0,17	3,36	-0,01	24
11.11.2017	59,46	4,81	319,37	49,28	4,22	315,16	-0,17	3,38	-0,01	24
12.11.2017	59,29	4,78	323,75	49,29	4,15	319,54	-0,17	3,40	-0,01	24
13.11.2017	59,11	4,75	328,13	49,30	4,09	323,92	-0,17	3,42	-0,01	24
14.11.2017	58,94	4,72	332,51	49,31	4,02	328,30	-0,16	3,43	-0,01	24
15.11.2017	58,77	4,69	336,89	49,33	3,96	332,67	-0,16	3,45	-0,01	24
16.11.2017	58,59	4,66	341,27	49,34	3,90	337,05	-0,16	3,47	-0,01	24
17.11.2017	58,42	4,63	345,65	49,35	3,83	341,43	-0,16	3,49	-0,01	24
18.11.2017	58,24	4,60	350,03	49,37	3,77	345,80	-0,16	3,51	-0,01	24
19.11.2017	58,07	4,57	354,41	49,38	3,71	350,18	-0,15	3,52	-0,01	24
20.11.2017	57,89	4,54	358,79	49,39	3,64	354,56	-0,15	3,54	-0,01	24
21.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,58	358,94	-0,15	3,56	-0,01	24
22.11.2017	57,54	4,49	367,55	49,42	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
23.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,45	367,69	-0,14	3,59	-0,01	24
24.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
25.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
26.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
27.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
28.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
29.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
30.11.2017	57,72	4,51	363,17	49,41	3,52	363,31	-0,15	3,58	-0,01	24
Итого:	58,93	4,73	9253,37	49,31	3,97	9257,94	-4,86	103,59	-0,22	720

Qот= 103,59 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0,00 тн

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
ПРОХОРОВА А.Н.
29.11.17