

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.12.2018 по 16.12.2018

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-17 №0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн				
01.12.18	67,99	4,24	256,83	53,55	3,79	260,80	-3,97	3,52	-0,21	24
02.12.18	67,49	4,21	258,62	53,34	3,75	262,62	-4,00	3,47	-0,21	24
03.12.18	66,69	4,34	259,86	52,90	3,89	263,88	-4,02	3,39	-0,21	24
04.12.18	63,90	4,32	239,75	51,06	3,88	243,46	-3,71	2,91	-0,19	24
05.12.18	66,05	4,12	270,26	52,35	3,61	274,44	-4,18	3,51	-0,22	24
06.12.18	66,54	4,29	294,15	53,00	3,82	298,70	-4,55	3,76	-0,24	24
07.12.18	67,47	4,23	295,88	53,75	3,75	300,45	-4,57	3,84	-0,25	24
08.12.18	67,21	4,50	295,79	53,60	4,02	300,36	-4,57	3,80	-0,25	24
09.12.18	67,59	4,33	295,47	53,85	3,86	300,04	-4,57	3,84	-0,25	24
10.12.18	67,39	4,50	294,81	53,57	4,03	299,37	-4,56	3,85	-0,24	24
11.12.18	66,70	4,38	295,35	53,27	3,91	299,91	-4,56	3,75	-0,24	24
12.12.18	64,78	4,31	293,04	52,07	3,87	297,57	-4,53	3,51	-0,24	24
13.12.18	64,20	4,41	293,22	51,73	3,94	297,75	-4,53	3,44	-0,23	24
14.12.18	64,37	4,33	291,52	51,56	3,87	296,03	-4,51	3,52	-0,23	24
15.12.18	66,32	4,16	289,50	52,44	3,71	293,97	-4,47	3,81	-0,23	24
16.12.18	66,58	4,03	291,72	52,67	3,58	296,23	-4,51	3,84	-0,24	24
Итого:	66,33	4,29	4515,77	52,79	3,83	4585,56	-69,79	57,76	-3,69	384

Qот = 57,76 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат) = 0,00 тн

Ответственный представитель потребителя _____ **Федотов Ю.Б.**

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
20.12.2018
К РАССМОТРЕНИЮ
ТАШОВИЦКИЙ В.А.