

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.10.2017 по 31.10.2017

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 135
ТЭКОН-0493

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)	G2 тн				
01.10.2017	62,66	5,81	312,80	51,93	4,35	313,04	-0,24	3,35	-0,01	24
02.10.2017	62,04	5,81	310,38	51,34	4,21	309,05	1,33	3,38	0,06	24
03.10.2017	53,18	5,80	267,20	44,56	4,44	267,33	-0,13	2,40	-0,01	24
04.10.2017	47,55	5,79	214,24	37,87	4,42	214,39	-0,15	1,94	0,00	24
05.10.2017	57,86	5,78	207,67	44,58	4,47	207,68	-0,01	2,76	0,00	24
06.10.2017	55,36	5,76	202,79	43,09	4,51	202,96	-0,17	2,48	-0,01	24
07.10.2017	56,72	5,78	205,32	44,03	4,56	205,53	-0,21	2,60	-0,01	24
08.10.2017	56,37	5,79	204,54	43,83	4,60	204,75	-0,21	2,55	-0,01	24
09.10.2017	56,80	5,75	205,48	44,32	4,65	205,69	-0,21	2,56	-0,01	24
10.10.2017	56,92	5,77	205,32	44,49	4,69	205,53	-0,21	2,54	-0,01	24
11.10.2017	56,33	5,73	203,34	44,06	4,74	203,54	-0,20	2,49	-0,01	24
12.10.2017	55,72	5,70	203,55	43,86	4,78	203,75	-0,20	2,41	-0,01	24
13.10.2017	55,44	5,64	202,47	43,73	4,83	202,69	-0,22	2,36	-0,01	24
14.10.2017	55,12	5,54	201,39	43,45	4,87	201,59	-0,20	2,34	-0,01	24
15.10.2017	55,02	5,65	201,47	43,27	4,92	201,68	-0,21	2,36	-0,01	24
16.10.2017	55,69	5,78	202,79	43,87	4,96	202,98	-0,19	2,39	-0,01	24
17.10.2017	56,34	5,75	204,50	44,38	5,01	204,72	-0,22	2,44	-0,01	24
18.10.2017	55,09	5,75	202,30	43,52	5,05	202,50	-0,20	2,33	-0,01	24
19.10.2017	55,04	5,78	201,39	43,35	5,10	201,59	-0,20	2,34	-0,01	24
20.10.2017	54,07	5,80	200,61	41,98	5,14	200,83	-0,22	2,42	-0,01	24
21.10.2017	53,66	5,82	199,93	41,41	5,19	200,19	-0,26	2,44	-0,01	24
22.10.2017	55,39	5,84	203,40	42,80	5,23	203,65	-0,25	2,56	-0,01	24
23.10.2017	55,69	5,87	198,80	42,71	5,28	199,04	-0,24	2,57	-0,01	24
24.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
25.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
26.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
27.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
28.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
29.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
30.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
31.10.2017	54,91	5,84	200,71	42,31	5,23	200,96	-0,25	2,52	-0,01	24
Итого:	55,59	5,78	5965,23	43,58	4,86	5969,50	-5,02	78,20	-0,18	744

Qот= 78,20 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0,00 тн

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
Копия
01.11.17